



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия**

г. Северобайкальск,  
ул. Дружбы 7 а  
(место составления акта)

«10» августа 2018 г.  
(дата составления акта)  
08 часов 30 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора),  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 49-СБ-вп

«07» августа 2018 г. в «11» часов «00» минут по адресу/адресам: 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пер. Пионерский, 4  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Скосырской Ирины Николаевны № 49-СБ-вп от 27 июля 2018 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6", ОГРН 1020300797351 от 19.12.2002 г., ИНН 0317004290

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Северобайкальском районе (ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северобайкальском районе).

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

ознакомилась с распоряжением о проведении проверки законный представитель юр. лица- и.о. директора МБОУ «Лицей № 6» Баранова Олеся Николаевна [подпись] 06 августа 2018 года в 10 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Данилова Яна Борисовна - ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северобайкальском районе.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МБОУ «Лицей № 6» Баранова Олеся Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)**

Правовые основания проведения проверки: п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Проверке подлежит соблюдение положений (требований): Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010

Настоящая проверка проводилась с целью проверки соблюдения требований, изложенных в ранее выданном предписании об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 72 от 03.10.2017 г., срок исполнения которого истек 01 августа 2018 г.

По пунктам предписания установлено следующее:

Пункт 1- обеспечить соответствие площадей кабинетов 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 норме не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий- не выполнено:

Кабинет русского языка № 1, площадью 45,8 кв.м. Установлено 30 ученических одноместных столов. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,5 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10).

Кабинет иностранного языка № 2, площадью 46 кв.м. Установлено 15 ученических двухместных столов на 30 мест. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,5 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет истории № 3, площадью 46 кв.м. Установлено 15 ученических двухместных столов на 30 мест. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,5 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет русского языка и литературы № 4, площадью 44 кв.м. Установлено 15 ученических двухместных столов на 30 мест. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,5 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет биологии и химии № 6, площадью 46 кв.м. Установлено 13 ученических двухместных столов на 26 мест. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,7 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет физики № 7, площадью 46,5 кв.м. Установлено 15 двухместных ученических столов на 30 места. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,5 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м.), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет математики № 8 площадью 46,6 кв.м. Установлено 32 одноместных ученических стола. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,45 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м.), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет математики № 9 площадью 44,8 кв.м. Установлено 15 двухместных ученических столов на 30 рабочих мест. Площадь кабинета на 1 учащегося 1,49 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м.), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.


Кабинет нач. классов (№ 14) площадью 63,7 кв.м. Установлено 29 одноместных ученических столов. Площадь кабинета на 1 учащегося 2,19 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м.), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет нач. классов (№ 15) площадью 62,5 кв.м. Установлен 31 одноместный ученический стол. Площадь кабинета на 1 учащегося 2,0 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м.), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет нач. классов (№ 16) площадью 67,7 кв.м. Установлено 30 одноместных ученических столов. Площадь кабинета на 1 учащегося 2,2 кв.м. (при норме не менее 2,5 кв.м.), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

*Ответственность за выявленные нарушения возложена на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 6".*


Лиц(ам)у, на котор(ые)ое возлагается ответственность за выявленные правонарушения (их должность, фио, тел.) законному представителю юридического лица- и.о. директора МБОУ «Лицей № 6» Барановой Олеся Николаевне явиться для составления протокол(ов)а об административн(ых)ом правонарушени(ях)и в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северобайкальском районе по адресу: 671700, г. Северобайкальск, ул. Дружбы, 7 «а», в «09» часов «00» минут «10» августа 2018г. При себе иметь паспорт и ИНН.




(Баранова Олеся Николаевна)


Занись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, (заполняется при проведении выездной проверки): не внесена.

  
(подпись проверяющего)

 Баранова О.Н.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки) не представлен.

  
(подпись проверяющего)

 Баранова О.Н.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

