

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5  
тел: (3012) 21-26-80

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОМУ, МУЙСКОМУ РАЙОНАМ И Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Громова, д. 16 «б»  
тел: 8 (301-30) 2-78-93

Предписание № 1 / 1 / 8

от 31.01.2019 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Северобайкальского, Муйского районов и г. Северобайкальск республики Бурятия по пожарному надзору № 1 от "11" Января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "23" Января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. "31" Января 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. проведена проверка главным государственным инспектором по Северобайкальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск республики Бурятия по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ильиным Денисом Сергеевичем, МБОУ «Лицей № 6» по адресу: РБ, г. Северобайкальск, пер. Пионерский, 4.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ «Лицей № 6» Купцовым А.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведена не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	ст. 2 ФЗ-69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; п. 24 ППР ППРФ от 25.04.2012 г.	01.08.2019 г.	

2.	Имеющаяся автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), не отвечает требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности а именно: - подключение к сети дымовых датчиков, световых табло «Выход» акустической системы речевого оповещения выполнено электрическим проводом марки ТРП 2х0,5; - отсутствуют ручные пожарные извещатели;	ст. 2 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»; п. 61. 63 ППР ППРФ от 25.04.2012 г.; ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009. ГОСТ Р 53315.	01.08.2019 г	
3.	В помещениях дежурного персонала отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения	ст. 2 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»; ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 п. 13.14.12. п.13.14.13.	01.08.2019 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Главный государственный инспектор по Северобайкальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск по пожарному надзору подполковник внутренней службы Ильин Д.С.



« 31 » января 20 19 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

✓ Ильин Д.С.  
(подпись)  
« 31 » 01 20 19 г.

директор, А.И. Кузнецов  
(должность, фамилия, инициалы)

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.